



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ26.Н00108

№ ПС 006562

Срок действия с 23.06.2021 г. по 22.06.2026 г.

Код ОК 034-2014 16.21.13.000  
(ОКПД2)

Код ТН ВЭД

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПЛАЙАРТ".

198320, Санкт-Петербург город, город Красное село, улица Свободы, дом 50, корпус 3 литер б, офис 1.  
ОГРН: 1194704015440. Телефон: +7 (812) 339-63-43.

Адрес электронной почты: zakaz@applyart.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПЛАЙАРТ".

198320, Санкт-Петербург город, город Красное село, улица Свободы, дом 50, корпус 3 литер б,  
офис 1. ОГРН: 1194704015440. Телефон: +7 (812) 339-63-43.

Адрес электронной почты: zakaz@applyart.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС «ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ» ООО «ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ», г. Москва,

Молодогвардейская ул., д. 31, корп.1, пом IX.

Телефон: +74957282236, E-mail: info@eks-prom.ru, ОГРН 1187746530795

Свидетельство № ССБК RU.ПБ26 до 21.09.2021г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Панели для кухни, декоративные панели на основе древесноволокнистых плит средней  
плотности (МДФ), толщиной от 4 мм до 6,5 мм, брендов Alumoart, Artwork, выпускаемые  
по ТУ 16.21.13-002-40247420-2021. Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

Группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний  
на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96 «Материалы  
строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей  
способности – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.  
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их  
определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89  
«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.  
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20).

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 031-ПИ-06/2021 от 10.06.2021 г. ООО «ЭКСПЕРТ-  
ТЕХАНАЛИЗ» ИЛ «ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ», № ССБК RU. 21ПБ24 до  
21.09.2021г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00030-АО  
от 01.06.2021 г. ОС «ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ» ООО «ЭКСПЕРТ-  
ТЕХАНАЛИЗ», Свидетельство № ССБК RU.ПБ26 до 21.09.2021г

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 16.21.13-002-40247420-2021

Руководитель (заместитель руководителя)

**органа по сертификации**

подпись, инициалы, фамилия

Гудков С.М.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Брыкин С.С.

